













SK LCU DX Split-Kühlgerät 3 kW
Kältemittelbasierende Kühlung von VX IT Racks
und Micro Data Center
2 x Außeneinheit mit Inverter geregelten Verdichtern
1 x Inneneinheit, Ausführung redundant
230 V, 1~, 50 Hz
Modulationsbereich: 1-3 kW
Inneneinheit BHT: 105x1520x820 mm
Außeneinheit BHT: 810x558x310 mm

Produkt (Product)		
GSR	Nutzfläche m² (Usable space m²):	
GSR+	Nutzfläche m² (Usable space m²):	
HVR	Nutzfläche m² (Usable space m²):	
MDC		
RDCC		
Rimatrix-S		
Änderung (Modification)	Seitenwand LINKS, Weichschott hinten OBEN und UNTEN	
02 (Index (Rev.))	2024-06-11 (Ausgabedatum (Issue date))	G. Kegel (Geändert durch (Modified by))

Bauvorhaben (Project)
SPIEGELBLANK Reinigungsunternehmen
Heinz Kuhnert GmbH & Co. KG
24113 Kiel, Seekoppelweg 9

Zeichnungsinhalt (Drawing content)
Micro Data Center Level E Single
42 HE, 1200 mm Innentiefe
Klimatisierung: LCU DX Split-Kühlgerät 3 kW redundant

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D - 35745 Herborn
FRIEDHELM LOH Group
Tel. (Phone) +49 2772 / 505-0
www.rittal.de
www.rittal.com

Ersteller (Draftsman): G. Kegel	Plan-Nr. (Plan-No.): 234466248	Index (Rev.): 02
Erstellt (Created): 2024-06-20	Projekt-Nr. (Project-No.): 234466248	Papierformat (Papersize): A1
Erstfreigabe (Initial Released)	Angebots-Nr. (Offer-No.): 13095435	Maßstab (Scale): 1:20; 1:15; 1:10